Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
Service de la consommation et affaires vétérinaires

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux de St-Maurice
Administration communale
Grand-Rue 79
1890 St-Maurice

Entreprise N° : 33197/16767

Sion, le 19 décembre 2025

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 25-VS-43372 V 1

N° d'échantillon : 25-115113

ADRESSE(S)

Déposé par :	Service des eaux de St-Maurice, Grand-Rue 79, 1890 St-Maurice
Entreprise :	Coutaz SA, Chemin Ile d'Epines , 1890 St-Maurice
Personne responsable :	Monsieur Thierry SARRASIN, Coutaz SA, Chemin Ile d'Epines , 1890 St-Maurice
Directeur :	Monsieur Damien COUTAZ, Coutaz SA, Chemin Ile d'Epines , 1890 St-Maurice

CONTEXTE

But du contrôle :	Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de St-Maurice
Prélèvement du :	02.12.2025 à 08h50
Date arrivée :	02.12.2025
Effectué par :	Coutaz SA

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :	Eau potable dans le réseau de distribution, traitée ou non traitée.
Secteur :	796 - ST-MAURICE
Lieu de prélèvement :	16 - WC publics Gare CFF; Avenue d'Agaune 50 X : 2 566 327 Y : 1 118 433

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Chimie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0391-MOP	Magnésium	6.2 mg/L		
VS-0300-MOP	Conductivité électrique 20 °C	232 µS/cm		
VS-0305-MOP	Dureté carbonatée	10.6 °F		
VS-0304-MOP	Dureté totale	13.1 °F		
VS-0301-MOP	pH mesuré au laboratoire	8.0		
VS-0391-MOP	Sodium	0.5 mg/L	max. 200.0 mg/L	Conforme
VS-0389-MOP	Sulfate	27.6 mg/L	M : max. 50.0 mg/L	
VS-0389-MOP	Nitrate	2.4 mg/L	max. 40.0 mg/L	Conforme
VS-0325-MOP	Carbone organique total *	< 0.5 mg/L	max. 2.0 mg/L	Conforme
VS-0306-MOP	Calcium	43.7 mg/L		
VS-0389-MOP	Chlorure	0.50 mg/L	M : max. 20.00 mg/L	
VS-0556-MOP	Turbidité	0.8 UT/F	max. 1.0 UT/F	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

* : Paramètre mesuré à l'aide d'une méthode non accréditée.

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 320.00 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables
Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Coutaz SA, Chemin Ile d'Epines , Case postale 96, 1890 St-Maurice